

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением Комитета  
по информатизации и связи  
№ 25-р от 23.07.2012



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

18 Март 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КСОБ № 3817

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое  
образовательное учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург»

(наименование учреждения социальной инфраструктуры, полное и сокращенное)

СПб ГКУ «ГМИ»	
технический паспорт КСОБ №3817	
Специалист	<i>Жуф</i>
Дата	01.04.2019

Санкт-Петербург

2019 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 1

## Общие сведения об объекте

заполняются учреждением) по состоянию на

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ п/п	Характеристики	Заполняется учреждением
1	Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург»
2	Сокращенное наименование учреждения	СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»
3	Подчиненность	Комитет по культуре Санкт-Петербурга
4	ИНН	7807034917
5	Адрес юридический (район, улица, № дома, корпус, литеры, помещение)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Доблести, 34, Литера А
6.1	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литеры, помещение)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Доблести, 34, Литера А
7.1	Ф.И.О. руководителя	Мельниченко Диана Тихоновна
	Должность	Директор
	Телефон рабочий	8-812-742-51-52
	Телефон мобильный/домашний	8-921-909-90-80; 8-812-742-51-52
	Факс	8-812-742-51-52
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Доблести, 34, Литера А, -
7.2	Ф.И.О. ответственного лица за КСОБ	Головань Александр Петрович
	Должность	инженер по ОЭ и Рз и С
	Телефон рабочий	8-812-742-52-43
	Телефон мобильный/домашний	8-909-584-64-59; 8-812-742-95-34
	Факс	8-812-742-95-34
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Доблести, 34, Литера А, -
8	<b>Характеристики объекта</b>	
8.1	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	Д
8.2	Общая площадь, кв.м (по кадастровому паспорту)	9093.1
8.3	Предельная наполняемость, кол-во человек	700
8.4	Фактическая наполняемость, кол-во человек	625
8.5	Этажность (кол-во этажей)	3 этажа
8.6	Расположение объекта (отдельно стоящее здание/часть здания, и т.д.)	отдельностоящее здание
8.7	Избирательный участок	нет
9	<b>Системы КСОБ</b>	
	<b>название</b>	<b>наличие, защищаемая площадь в м.кв</b>
9.1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	есть; 9093.1
9.2	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	есть; 9093.1
9.3	Охранная сигнализация (ОС)	нет
9.4	Кнопка тревожной сигнализации (КТС)	есть
9.5	Система видеонаблюдения (СВН)	есть;
9.6	Система контроля и управления доступом (СКУД)	есть; 9093.1
9.7	Система автоматического пожаротушения (АПП)	нет
9.8	Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО - система формирования, приема и передачи телематических сигналов (СФПТС)	есть
	Способ подключения (EMTC, GSM, радио) оператор связи	

10	<b>Прочие (не входящие в КСОБ) системы и средства обеспечения безопасности (системы/средства передачи извещений (СПИ) в ГУ ГМЦ, МЧС, МВД, ЧОП), подсистемы АИС ОБЖ, системы дымоудаления, системы внутреннего противопожарного водопровода</b>	
	<b>наименование</b>	<b>наличие (да/нет)</b>
10.1	ОБЖ	нет
	Дым	нет
	ВПВ	есть
	РАСЦО	нет



Директор

(подпись ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 2

### 1.1 Система автоматической пожарной сигнализации № 1

Представляется спецификация на АПС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		адресный	адресно-аналоговый	неадресный
1	Тип установки оборудования		да	
		(отметить «да» имеющийся тип)		
2	Приборы приемно-контрольные, пульты управления	наименование	марка	кол-во (шт.)
		Болид	С2000-БКИ Болид	1
3	Пожарные извещатели	наименование	высота установки	кол-во (шт.)
3.1	дымовые	ИП212-78, Аврора ДН	3,5 м и более	700
3.2	оптоэлектронный			
3.3	тепловые	ИП 103-3-А2-1м	2,7 м	6
3.4	ручные	ИПР-3СУ	1,5 м от пола	46
3.5	комбинированные (типа КОП, табло Выход)			
4	Шлейфы сигнализации	тип		кол-во (шт.)
		радиальный	кольцевой	
		да		16
		(отметить «да» имеющийся тип)		
5	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП-24-02-24в-3а-40а\ч		2
		БРП-12-1.1,2		1
6	Мощность потребления установки	520		
7	Наличие средств подъема на высоту	лифта нет		
8	Дата ввода в эксплуатацию	15.12.2009		
9	Площадь помещений подлежащая защите	9093.1		
	Площадь защищённых помещений	9093.1		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
		ГМЦ, ЦУКС		
12	Наличие документации по АПС	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	32-ЛИЦ-06-12-06--ПС, ЗАО "Инжиниринговая компания"		
	Наличие журнала	нет		

Директор

(подпись, ФИО)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 3

## 2.1 Система оповещения и управления эвакуацией № 1

Представляется спецификация на СОУЭ (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (позтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией				
		наименование	марка	кол-во (шт.)		
1	Центральные приборы					
1.1	блок акустический	блок тревожной сигнализации	EP-9206	1		
		селектор каналов	PS-9116	1		
1.2	рупорный громкоговоритель	микрофонная консоль	PM-916	1		
1.3	другой	магнитофон	PC-9335	1		
		CD проигрыватель	CDC-9300	1		
2	Тип установки в соответствии с СП 3.13130.2009	1	2	3	4	5
		(подчеркнуть)				
3	Оповещательные приборы	наименование	марка	кол-во (шт.)		
3.1	световые	комбинированные	КОП-25 "Выход"	53		
3.2	звуковые (речевые)	настенный	SWS-03	278		
		потолочный	CS-03	106		
4	Площадь помещений подлежащая защите	9093.1			м.кв	
	Площадь защищённых помещений	9093.1			м.кв	
5	Независимые зоны оповещения (наименование помещений с указанием этажности)	наименование зоны			кол-во (шт.)	
		классы и коридоры 1,2,и 3 этажей 15 зон			15	
6	Источники бесперебойного питания	тип			кол-во (шт.)	
		РД-391			1	
7	Дополнительное оборудование	тип			кол-во (шт.)	
8	Мощность потребления установки	2500				
9	Дата ввода в эксплуатацию	15.12.2009				
10	Дата последней модернизации					
11	Наличие, состав ЗИП	наименование			кол-во (шт.)	
12	Интеграция с др. системами	наименование систем				
		АПС				
13	Наличие документации по СОУЭ	нет				
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	32-ЛИЦ-06-12-06--ПС, ЗАО "Инжиниринговая компания"				
	Наличие журнала	нет				


  
 Директор  
 (подпись, ФИО)  
 Мельниченко Диана Тихоновна


  
 (подпись представителя обслуживающей организации)  
 (подпись, ФИО)

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 4**

**3.1 Система охранной сигнализации № 1 (отсутствует)**

Представляется спецификация на ОС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Приборы приемно-контрольные, пульты управления			
2	Извещатели	наименование	марка	кол-во (шт.)
2.1	звуковой			
2.2	объемный			
2.3	магнитоcontactный			
2.4	омический			
3	Общая площадь охраняемых помещений			(м2)
4	Количество рубежей охраны			
5	Независимые зоны (взятие, снятие) (наименование помещений с указанием этажности)	наименование		кол-во (шт.)
6	Тактика (взятие, снятие)	ручная	автоматическая	
		(отметить «да» имеющийся тип)		
		тип		кол-во (шт.)
7	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
8	Дополнительное оборудование	тип		кол-во (шт.)
9	Мощность потребления установки			
10	Дата ввода в эксплуатацию			
11	Дата последней модернизации			
12	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
13	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
14	Интеграция с др. системами	наименование систем		
15	Наличие документации по ОС	нет		



Директор  
 (подпись, ФИО)  
 Мельниченко Диана Тихоновна

201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 5

## 4.1 Кнопка тревожной сигнализации № 1

Представляется спецификация на КТС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Приборы приемно-контрольные	Ригм,10710	Контакт GSM-5	1
		Ригм, 10712	Контакт GSM-5	1
2	Вид оборудования кнопки тревожной сигнализации (КТС)	вид	марка	кол-во (шт.)
		Носимая	РПД-КН	2
		Стационарная	Астра 321	2
3	Место расположения КТС стационарной (наименование помещений с указанием этажности)	наименование		кол-во (шт.)
		Помещение охраны		1
		Вахта №2		1
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
5	Мощность потребления установки	50		
6	Дата ввода в эксплуатацию	26.12.2006		
7	Вывод сигнала КТС на ПЦО (мониторинговую станцию ЧОП)	наименование ПЦО		
		ООО ОО "Росохрана"		
		ГМЦ		
8	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
9	Интеграция с др. системами	наименование систем		
10	Наличие документации по КТС	нет		



Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна  
(подпись, ФИО)

201 г.



(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

201 г.

Специалист группы  
по договорной работе  
Приказ №8/О от 19.12.2018 г  
Михальченко А.В.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 6

### 5.1 Система видеонаблюдения № 1

Представляется спецификация на СВН (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией			
		наименование	марка	тип (ЧБ, Цвет.)	кол-во (шт.)
1.1	<b>Наружное</b>				
	видеокамера уличная f=4,3мм	Миниатюрная камера цилиндрическая	S230CWX	ч/б	4
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм				
	Другие				
	<b>Кожух камеры</b>	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	<b>Крепление камеры</b>	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
	вандалостойкий кронштейн				
	обычный кронштейн				
	поворотное устройство				
	объектив				
1.2	<b>Внутреннее</b>				
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм	Миниатюрная камера цилиндрическая	S230CWX	ч/б	12
	<b>Кожух камеры</b>	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	<b>Крепление камеры</b>	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
вандалостойкий кронштейн					
обычный кронштейн					
поворотное устройство					
объектив					
2	Устройства связи (коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, радиоканал)				кол-во (шт.)
3	Преобразователи сигналов				
4	Источники бесперебойного питания	<b>тип</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
5	Количество, местоположение независимых постов СВН (наименование помещений с указанием этажности)	<b>местоположение</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
		Охрана 1 этаж			1
		Вахта 1 этаж			1
6	Видеомониторы	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>
		ACER			1



7	Коммутационные устройства	наименование	кол-во (шт.)
7.1	видео коммутаторы		
7.2	квадраторы		
7.3	мультиплексоры		
7.4	матричные коммутаторы		
8	Записывающие устройства (запись, архивирование)		
9	Мощность потребления установки	500	
10	Дата ввода в эксплуатацию	15.10.2004	
11	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)
12	Программное обеспечение	присутствует	отсутствует
		да	
		(отметить «да» наличие)	
13	Интеграция с др. системами	наименование систем	
14	Наличие документации по СВН	нет	



Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.



*Сергей Александрович*

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 7

## 6.1 Система контроля и управления доступом № 1

Представляется спецификация на СКУД (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Тип оборудования СКУД	КОКОМ (Корея)	DP-203HA	2
1.1	домофон			
1.2	замок электромагнитный	Falcon Eye	FE-L 500W	1
		ISEO	5313-20	1
1.3	накладной считыватель			
2	Точки прохода	тип устройств		кол-во (шт.)
		Входная дверь		1
		Ворота во двор		1
3	Автоматизированное бюро пропусков	(отметить «да» наличие)		
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
5	Площадь помещений, подлежащая защите	9093.1	м.кв	
	Площадь защищённых помещений	9093.1	м.кв	
6	Выделенное помещение для оборудования бюро пропусков	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
7	Мощность потребления установки			
8	Дата ввода в эксплуатацию	01.09.2003		
9	Программное обеспечение (бюро пропусков, учет раб. времени, фотоподентификация)	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Программное обеспечение	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
12	Интеграция с др. системами	наименование систем		
13	Наличие документации по СКУД	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

Обслуживается своими силами

(должность представителя обслуживающей организации)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

7.1 Система автоматического пожаротушения № 1 (отсутствует)

Представляется спецификация на АПТ (или инвентаризационная ведомость).

Представляется план размещения оборудования (поэтажный).

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией	
		наименование	кол-во (шт.)
1	Тип оборудования АПТ		
1.1	водяное		
1.2	пенное		
1.3	порошковое		
1.4	газовое		
1.5	аэрозольное		
2	Тип срабатывателей	наименование	кол-во (шт.)
3	Площадь помещений, подлежащая защите АПТ		(м2)
	Площадь защищённых помещений АПТ		(м2)
4	Приборы приемно-контрольные	тип	кол-во (шт.)
5	Источники бесперебойного питания	тип	кол-во (шт.)
6	Дата ввода в эксплуатацию		
7	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)
8	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)	наименование систем	
9	Наличие документации по системе	нет	
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации		
	Наличие журнала	нет	

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

" " 201 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 201 г.



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 9

## 8.1 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 5100172

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФПТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией	
		нет	
1	Наличие ЕМТС на объекте		
2	СФПТС	наименование	Заря-УО-IP-GPRS
		логический №	5100172
		заводской №	-
		балансовая принадлежность	ООО "Росохрана"
3	Типы подключенных систем КСОБ	наличие подключения к СФПТС	
		наименование систем	по основному каналу (ЕМТС)      по резервному каналу
		АПС	
		КТС	да
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	Радио
		оператор связи, номер договора	ООО ОО "Росохрана"/№98080026



Специалист группы  
по договорной работе  
Приказ №8/О от 19.12.2018 г  
Михальченко А.В.

8.2 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 2406

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФПТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФПТС	наименование	ЦАСПИ	
		логический №	2406	
		заводской №	-	
		балансовая принадлежность	ООО "Авангард эксперт"	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФПТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		да
		КТС		
	СКЗ			
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	Радио	
		оператор связи, номер договора	ООО "Центр безопасности "Охрана помещений"/№78-02-05-00-02406-5	



Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201 г.



Исполнительный директор  
(должность представителя обслуживающей организации)

Е.В. Соколов  
(подпись, ФИО)

201 г.

8.3 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 10710

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФППТС	наименование	Ритм Контакт GSM 5	
		логический №	10710	
		заводской №	-	
		балансовая принадлежность	КИС	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		
		КТС		да
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора	855761	

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.





8.4 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 10712

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФПТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФПТС	наименование	Ритм Контакт GSM 5	
		логический №	10712	
		заводской №	-	
		балансовая принадлежность	КИС	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФПТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		да
		КТС		да
	СКЗ		да	
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора	855761	

Директор

(должность, ответственное лицо, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" "\_\_\_\_" 201\_\_ г.

9. Системы по программе АИС ОБЖ СПб (отсутствует)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Оборудование			
	ГСВН			
	СЭС типа "Гражданин-Полиция"			
2	Дата ввода в эксплуатацию			
	Вывод сигнала			
3	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)			
4	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
5	Наличие документации	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			
	Обслуживающая организация, контактный телефон, № и дата договора на обслуживание, с кем заключён, срок действия договора			

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " " 201 г.



10.1 Системы противодымной защиты № 1 (отсутствует)

№ п/п		Характеристики					
1.1	Перечень зон дымоудаления						
1.2	Местонахождение оборудования системы						
1.3	Основные технические характеристики оборудования системы						
2		Вентилятор					
Данные	Тип	№	Диаметр колеса D, ном, мм	Подача м3/ч	Полное давление Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с/1
По проекту							
Фактически							
Примечания							
3		Электродвигатель					
Данные	Тип	Вид передачи		Мощность, кВт	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с/1	
По проекту							
Фактически							
Примечания							
4		Описательная часть					
4.1	Описание назначения системы (установки)						
4.2	Принцип и режим работы установки						
4.3	Основные технические характеристики оборудования						
4.4	Интеграция с другими системами (название системы)						
5		Документация по противодымной защите					
5.1	Дата и № проекта, наименование проектной организации						
5.2	Наличие журнала						нет


  
 Директор  
 (должность ответственного лица, руководителя учреждения)  
 Мельничко Диана Тихоновна  
 (подпись, ФИО)

201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (должность представителя обслуживающей организации)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись, ФИО)

"\_\_" "\_\_\_\_\_" 201\_\_ г.



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 12

## 11.1 Системы внутреннего противопожарного водоснабжения № 1

№ п/п	Характеристики	
1.1	Номера стояков и пожарных кранов	01-42
1.2	Классификация пожарного крана типа	Ду50
1.3	Ручной пожарный ствол типа	13 мм
1.4	Длина и диаметр пожарного рукава	20 м × 100 мм
1.5	Тип пожарного насоса	Эл.завдвижка
1.6	Давление пожарного насоса при закрытых пожарных кранах	0.3 МПа
2	<b>Согласно нормативным документам:</b>	
2.1	Расход "диктующего" пожарного крана (допустимый)	2.5 л/с
2.2	Давление у "диктующего" пожарного крана (допустимое)	0.28 МПа
2.3	Количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу	3 шт.
3	<b>Описательная часть</b>	
3.1	Описание назначения системы (установки)	для тушения внутренних очагов возгорания
3.2	Принцип и режим работы установки	водяная система под постоянным давлением
3.3	Основные технические характеристики оборудования	открытие задвижки дистанционное



Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.



(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 13

## 12.1 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на

**ОБЪЕКТЕ** (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Обслуживается своими силами
2	ОГРН	
3	ИНН	
4	Адрес организации	
5	ФИО руководителя	
6	Контактный телефон	
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	( - )
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СКЗ,СКУД

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Базис Плюс"
		ООО "Базис Плюс"
2	ОГРН	1089847002805
3	ИНН	7839373038
4	Адрес организации	Адмиралтейский, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 150, Лигера А, пом. 111.01 Центральный, г.Санкт-Петербург, Казанская улица, 7, Лигера В, пом. 20-Н, к. 8
5	ФИО руководителя	Кочаненко Илья Леонидович
6	Контактный телефон	(812) 409-93-25
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	1126965 (01.01.2019 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФППТС

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

201 г.



12.2 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "РОСОХРАНА" ООО ОО "РОСОХРАНА"
2	ОГРН	1137847354963
3	ИНН	7813571405
4	Адрес организации	Петроградский, г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, 55, Лигера А Петроградский, г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, 55, Лигера А
5	ФИО руководителя	А.В. Михальченко
6	Контактный телефон	8-812-326-17-13
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	№98080026 от 28.12.2018г. (01.01.2019 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	КТС, СФПТС

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "СигналКонтрольСервис" ООО "Сигнал Контроль Сервис"
2	ОГРН	1147847022718
3	ИНН	7820335409
4	Адрес организации	Пушкинский, Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Генерала Хазова, 14, Лигера А, 159 Пушкинский, Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, 19, Лигера А, 16
5	ФИО руководителя	Сырников С.А.
6	Контактный телефон	8-812-451-60-25
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	110-ТО от 28.12.2018г. (01.01.2019 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СВН

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 201\_\_ г.



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 13**

**12.3 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте** (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "СигналКонтрольСервис" ООО "СигналКонтрольСервис"
2	ОГРН	1147847022718
3	ИНН	7820335409
4	Адрес организации	Пушкинский, Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Генерала Хазова, 14, Лигера А, 159 Пушкинский, Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, 19, Лигера А, 16
5	ФИО руководителя	Сырников С.А.
6	Контактный телефон	8-812-451-60-25
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	109-ТО от 28.12.2018г. (01.01.2019 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	АПС,СОУЭ

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности "Охрана помещений" ООО "Центр безопасности "Охрана помещений"
2	ОГРН	1084703007278
3	ИНН	4703108968
4	Адрес организации	Центральный, г.Санкт-Петербург, улица Черняховского, 49, Лигера А, помещение 5Н, офис 27 Центральный, г.Санкт-Петербург, улица Черняховского, 49, Лигера А, помещение 5Н, офис 27
5	ФИО руководителя	<i>ген. директор</i> Солдаткин Е.В.
6	Контактный телефон	8-812-575-87-87
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	78_02_05_00_02406_5 от 28.12.2018 (01.01.2018 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФППТС

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

201\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 3817, форма 13

### 12.4 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте (при большем количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "СигналКонтрольСервис" ООО "СигналКонтрольСервис"
2	ОГРН	1147847022718
3	ИНН	7820335409
4	Адрес организации	Пушкинский, Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Генерала Хазова, 14, Лигера А, 159 Центральный, г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 19, Лигера А, 16
5	ФИО руководителя	Сырников С.А.
6	Контактный телефон	8-812-451-60-25
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	115 от 28.12.2018г. (01.01.2019 - 31.12.2019)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	ВПВ

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	
2	ОГРН	
3	ИНН	
4	Адрес организации	
5	ФИО руководителя	
6	Контактный телефон	
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	

Директор

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Мельниченко Диана Тихоновна

(подпись, ФИО)

" " 201 г.



(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 201 г.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

листов

*Мельниченко Д.Т.*  
Директор СПб ГБОУ "Лицей  
искусств "Санкт-Петербург"

Мельниченко Д.Т.

