

# Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург»

## Инструкция № 1 - ПБ

О мерах пожарной безопасности в ГБНОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург»

(ИОТ – 01 -2010)

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в ГБНОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее Лицей)
- 1.2. Все сотрудники, учащиеся и посетители обязаны выполнять требования данной инструкции, кроме того сотрудники Лицея должны изучить план и пути эвакуации из помещений, знать места размещения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
- 1.3. Ответственность за пожарную безопасность Лицея возлагается на ответственное лицо, специально назначенное приказом директора Лицея.
- 1.4. Для ознакомления с правилами противопожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все сотрудники Лицея и учащиеся должны проходить противопожарные инструктажи.
- 1.5. Работники Лицея не прошедшие противопожарный инструктаж к работе не допускаются.
- 1.6. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном порядке.
- 1.7. Территория Лицея должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.8. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.9. В период пребывания в здании Лицея людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок и иметь бирку- где находится ключ.
- 1.11. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 1.12. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- 1.13. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находится в работоспособном состоянии.
- 1.14. огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.15. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.16. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором Лицея.
- 1.17. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.18. По окончании занятий работники Лицея должны тщательно смотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

## **2. Запрещается:**

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Курить в помещениях Лицея.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.
- 2.4. Проживать в здании Лицея обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 2.5. Хранить в здании Лицея легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
- 2.11. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

## **3. Порядок действия при пожаре**

- 3.1. В случае пожара в помещении Лицея первый заметивший обязан немедленно принять меры к оповещению о пожаре (директора, вахты), вызову пожарной команды по городскому тел. 01 и тушению пожара всеми имеющимися средствами.
- 3.2. Дежурные вахтеры немедленно открывают все эвакуационные выходы.
- 3.3. По приказанию директора или замещающего лица организуется эвакуация детей в безопасное место.
- 3.4. Личный состав нештатного противопожарного звена принимает меры по тушению и локализации очага возгорания, оказывает помощь преподавателям в эвакуации детей.
- 3.5. Личный состав нештатной группы охраны общественного порядка совместно с охраной удаляют посторонних из фойе и организуют оцепление здания.
- 3.6. Личный состав нештатного санитарного поста по необходимости оказывают помощь пострадавшим. При необходимости организует эвакуацию пострадавших в медицинские учреждения города.
- 3.7. При необходимости отключается электросеть

Разработчик:

Уполномоченный на решение  
Задач в области ГОЧС – НШ ГО Лицея

Е. Л. Варламов